

Wohnbauförderung Salzburg

Wohnbauförderungsverordnung 2015 - WFV 2015

PLANUNG

Gebäude	Muster Salzburg	Erbaut im Jahr	2015
Ansprechpartner	Max Mustermann	Einlagezahl	1234
Gebäudeart	Einfamilienhaus 14	Grundbuch	Lieferung II
Adresse	5020 Salzburg	Grundstücksnummer	123/4

Prüfergebnis zur Vorlage bei der Wohnbauförderung

Errichtung

Bruttogrundfläche: 141,98 m²

*Es wird darauf hingewiesen, dass nur die angeführten Werte automatisch geprüft wurden.
Die Einhaltung aller anderen Vorgaben (inkl. Richtlinie Energieeffizienz) wird vorausgesetzt.*

Bautechnikverordnung Energie

erfüllt

Gesamtenergieeffizienz

		Anforderung	
Transmission	LEK _T	19,93 <= 20,00	erfüllt
Primärenergiebedarf	LEK _P	28,83 <= 40,00	erfüllt
Kohlendioxidemission	LEK _{CO2}	45,89 <= 50,00	erfüllt

Innovatives klimarelevantes System:

Wärmepumpe, Strom, Flächenheizung
16,00 m²

erfüllt

Ökologische Baustoffwahl

LEK _{PEIne}	5,88
LEK _{GWP}	-14,92

Erhöhte Gesamtenergieeffizienz und ökologische Baustoffwahl

Zuschlagspunkte

23