

Wohnbauförderung Salzburg

Wohnbauförderungsverordnung 2015 - WFV 2015

PLANUNG

Gebäude	Max Mustermann - Sanierung	Erbaut im Jahr	1992
Ansprechpartner	Max Mustermann	Einlagezahl	123
	Maxi Musterfrau	Grundbuch	Salzburg
Gebäudeart	Einfamilienhaus	Grundstücksnummer	123/4
Adresse	Straße 442		
	5020 Salzburg		

Prüfergebnis zur Vorlage bei der Wohnbauförderung

Sanierung - Energieeffizienter Bestandsbau

Verhältnis sanierte Oberfläche zu wärmeabgebender Gebäudehülle: 0,54 (**Größere Renovierung**)

Bruttogrundfläche: 324,72 m²

*Es wird darauf hingewiesen, dass nur die angeführten Werte automatisch geprüft wurden.
Die Einhaltung aller anderen Vorgaben (inkl. Richtlinie Energieeffizienz) wird vorausgesetzt.*

Gesamtenergieeffizienz		Anforderung	
Transmission	LEK _T	26,44 <=	28,00 erfüllt
Primärenergiebedarf	LEK _P	29,82 <=	68,00 erfüllt
Kohlendioxidemission	LEK _{CO2}	47,47 <=	110,00 erfüllt

Förderbare Maßnahmen

Verbesserung des baulichen Wärmeschutzes	Außenwände: 208,87 m ² Decke oben: 111,07 m ²
Fenster- und Türentausch	69,88 m ²
Errichtung / Erneuerung / Erweiterung einer Photovoltaik-Anlage	5,00 kW _p / 33,30 m ²
<i>Dachsanierung (optional)</i>	<i>Grundfläche: 132,52 m²</i>

Sanierte Bauteile	Fläche m ²	U-Wert W/m ² K	
AW Außenwand verputzt (O/S/W)	77,35	0,17	erfüllt
AW Außenwand mit Holzverschalung	69,58	0,23	erfüllt
AW Außenwand verputzt (N)	41,56	0,17	erfüllt
AW Erweiterung Wohnen - Außenwand	20,38	0,19	erfüllt
DS Dachschräge hinterlüftet	111,07	0,12	erfüllt
IF 1,00 x 0,80 (6x zu je 0,80)	4,80	0,82	erfüllt
AF 1,00 x 1,20 (6x zu je 1,20)	7,20	0,84	erfüllt
AF 0,60 x 0,70	0,42	0,89	erfüllt
AF 2,10 x 1,20	2,52	0,81	erfüllt
AF 1,00 x 2,10	2,10	0,83	erfüllt
AF 3,80 x 1,05 - WIGA Raute	3,99	0,83	erfüllt
AF 1,00 x 2,10 - WIGA	2,10	0,81	erfüllt
AF 1,10 x 1,20 - Dreieckserker (2x zu je 1,32)	2,64	0,83	erfüllt

Wohnbauförderung Salzburg

Wohnbauförderungsverordnung 2015 - WFV 2015

PLANUNG

AF	3,80 x 2,10 - WIGA	7,98	0,78	erfüllt
AF	0,80 x 1,20 (4x zu je 0,96)	3,84	0,81	erfüllt
AF	0,80 x 2,10 - Loggia (2x zu je 1,68)	3,36	0,86	erfüllt
AF	1,90 x 2,10 - Loggia (2x zu je 3,99)	7,98	0,81	erfüllt
AF	1,90 x 0,65 - Loggia Raute (2x zu je 1,24)	2,48	0,88	erfüllt
AF	0,60 x 0,60	0,36	0,97	erfüllt
AF	0,90 x 1,20 (2x zu je 1,08)	2,16	0,85	erfüllt
AF	0,90 x 0,60 (2x zu je 0,54)	1,08	0,87	erfüllt
AF	3,62 x 2,70 - Erweiterung Wohnen	9,77	0,67	erfüllt
AF	1,33 x 0,60 - Erweiterung Wohnen (3x zu je 0,80)	2,40	0,84	erfüllt
AF	1,00 x 2,70 - Erweiterung Wohnen	2,70	0,75	erfüllt

Ökologische Baustoffwahl

 LEK_{PEIne} 3,38

 LEK_{GWP} 6,01

Erhöhte Gesamtenergieeffizienz und ökologische Baustoffwahl

Zuschlagspunkte

17